


# System pro E Power

## Codici per l'ordinazione - Sistemi di distribuzione



### Tiranti in nylon

Tiranti in nylon (materiale termoplastico per correnti In <400 A).

Descrizione	Codice ordinazione	Codice ABB	Confezione/ N°pezzi
N°10 tiranti nylon L=195mm <4000A	PTRN1951	1STQ007433A0000	1/10

### Tiranti in acciaio Inox AISI 304

Tiranti in acciaio Inox AISI 304 (per correnti In ≥400 A).

Descrizione	Codice ordinazione	Codice ABB	Confezione/ N°pezzi
N.10 tiranti acciaio Inox AISI 304 L=120mm	PTRS1201	1STQ007434A0000	1/10
N.10 tiranti acciaio Inox AISI 304 L=160mm	PTRS1601	1STQ007435A0000	1/10
N.10 tiranti acciaio Inox AISI 304 L=200mm	PTRS2001	1STQ007436A0000	1/10

### Traversa per montaggio barre in orizzontale sottotetto o fondo della struttura


Per il montaggio in strutture P>300mm con vano cavi interno ordinare anche le traverse in profondità del vano cavi PCCM....



Descrizione	Dimensioni L (mm)	Codice ordinazione	Codice ABB	Confezione/ N°pezzi
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	300	PCKI0300	1STQ008099A0000	1/1
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	400	PCKI0400	1STQ008100A0000	1/1
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	600	PCKI0600	1STQ008101A0000	1/1
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	800	PCKI0800	1STQ008102A0000	1/1
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	1000	PCKI1000	1STQ008103A0000	1/1
Traversa intermedia barre sottotetto/fondo	1250	PCKI1250*	1STQ008104A0000	1/1

\*Disponibile da aprile 2014.

### Giunti e compensatori per barre a profilo sagomato e piatte\*



Descrizione	Codice ordinazione	Codice ABB	Confezione/ N°pezzi
Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 400A, 630A, 800A	PFCB4080	1STQ009224A0000	1/1
Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 1000A, 1250A, 1600A	PFCB1016	1STQ009225A0000	1/1
Connessione tra barre sagomata/sagomata o sagomata/piatta per 2000A, 2500A	PFCB2025	1STQ009226A0000	1/1
Compensatore per configurazioni con n° di barre per fase >1	PFCC0023	1STQ009227A0000	1/1

\*Disponibile da aprile 2014.